

file



स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव

कार्यालय अग्निशमन विभाग, नगर परिषद कामठी
जिल्हा नागपुर 441002



Phone:07109299902, Fax:07109286665, email :-chiefofficermckamptee@gmail.com

क्रमांक/नपका/अग्निवि/अनाहप्रप/ 1039/2024

दिनांक: 02/04/2024

प्रती,

सचिव

श्री सदाशिवराव पाटील शिक्षण संस्था कामठी,
द्वारा संचालित स्वामी अवधेशानंद पब्लीक स्कुल,
कामठी. जि.नागपुर.

विषय :- श्री सदाशिवराव पाटील शिक्षण संस्था कामठी द्वारा संचालित स्वामी अवधेशानंद पब्लीक स्कुल, कामठी. जि.नागपुर. ला नियमित अग्निसुरक्षा नाहरकत प्रमाण पत्र चे नुतनिकरण देणेबाबत.

संदर्भ :- 1) आपले पत्र क्रमांक SAPS/KAM/Ref.No 1373/2023-24 दिनांक 27/03/2024
2) आपले पत्र अर्ज आवक क्र. 5761 दिनांक 28/03/2024

महोदय,


वरील विषयांकित संदर्भिय च्या अनुषंगाने आपण आपल्या विद्यालयाच्या इमारतीस प्रि. इंजिनियरिंग, नागपुर, यांचे अंकेक्षण अहवाल B-Form नुसार अग्निशमन सुरक्षेची सर्व साधने लावल्यामुळे व संदर्भिय क्रमांक (1) नुसार सादर केलेल्या अर्जानुसार अग्निशमन अधिकारी यांनी दिनांक 01/04/2024 रोजी दुपारी 12.15 वाजता आपले इमारतीचे निरिक्षण केले असुन व अग्निशमन सुरक्षा बाबतचे खालील अटी व शर्तीवर नियमित अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र नुतनिकरण देण्यात येत आहे.

- 1) विद्यालयाच्या इमारतीचे उंची पर्यंत चढण्यासाठी व आकस्मित रित्या उतरण्याकरीता अतिदक्षता शिडी नियमित ठेवणे आवश्यक राहिल.
- 2) अधिकृत संस्थेद्वारे माहे जानेवारी ते माहे जुन व माहे जुलै ते माहे डिसेंबर या कालावधी करिता वर्षातुन दोन वेळा प्रत्येक सहा महिन्याच्या कालावधीचे B-Form सादर करणे आवश्यक असेल. असे न केल्यास आपणास दिलेले नियमित अग्निशमन सुरक्षा नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल.
- 3) आपल्या विद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम हे नकाशा प्रमाणेच होणे आवश्यक आहे.
- 4) आपल्या विद्यालयाच्या इमारतीचे अधिकृत संस्थेकडुन लेखा अंकेक्षण केले असुन या अनुषंगाने महाराष्ट्र अग्निशमन सुरक्षा व जीव सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 भाग-1 व भाग-2 (MAH III Of 2007) अंतर्भुत असलेल्या अग्निशमन संयंत्र व साधनाचे व्यवस्थापनाची तपासणी दरवर्षी अधिकृत संस्थे कडुन करुन घ्यावी व याबाबत नगर परिषदेला सुचित करावे. या कालावधीत आगी सारखी घटना घडली तर होणा-या जीव व वित्त हाणीची जबाबदारी आपली स्वता:ची राहिल.

..2..

5) आपल्या विद्यालयाच्या इमारतीचे महाराष्ट्र अग्निशमन सुरक्षा व जीव सुरक्षा उपाय अधिनियम 2006 भाग-1 व भाग-2 नुसार बसविण्यात आलेल्या अग्निशमन यंत्र व साधनामध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यास तो ताबडतोब दुरुस्त करून घ्यावा. असे न केल्यास नियमित अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल.

6) आपणास देण्यात आलेले अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र चे नुतनिकरण हे दिनांक **31 मार्च 2025** या कालावधि करिता देण्यात येत आहे. विहित मुदतीत आपण नुतनीकरण करून न घेतल्यास नियमित अग्निशमन सुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. तसेच नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 व महाराष्ट्र अग्निसुरक्षा व जीव सुरक्षा उपाय योजना अधिनियम 2006 कलम (6) व (7) आणी भारतीय उत्स्फोटककायदा दि गॅस सिलेंडर नियम व दि पेट्रोलियम कायदा 1934 नियम 1976 नुसार आपणावर कार्यवाही करण्यात येईल. यावर आपला कसलाही उजर राहणार नाही.


मुख्य अधिकारी,
नगर परिषद, कामठी.